

Radna Rady Miejskiej w Żychlinie
Justyna Rapsiewicz

BPI

Żychlin, 07.04.2026r.

UKŁAD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 07. 04. 2026

L.dz. 3450 zał. 2

podpis

Szanowny Pan
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żychlinie
Pani Agnieszki Sidwy

Interpelacja Radnej

działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ramach przysługujących mi uprawnień radnej Rady Miejskiej w Żychlinie, składam niniejszą interpelację dotyczącą powtarzających się awarii sieci wodociągowej w miejscowości Budzyń oraz pilnej potrzeby opracowania i wdrożenia kompleksowego planu modernizacji przedmiotowej infrastruktury.

Uzasadnienie

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację dotyczącą stanu technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Budzyń, a także informacji przekazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie, zwracam się z kolejną interpelacją w przedmiotowej sprawie.

W dniu 31.03.2026r. i 01.04.2026r. miały miejsce kolejne awarie sieci wodociągowej w miejscowości Budzyń, co potwierdza utrzymujący się i narastający problem związany ze stanem technicznym infrastruktury. Z przedstawionych wcześniej informacji wynika, iż w latach 2020–2025 doszło już do 8 awarii, a sieć wodociągowa ma około 34 lat i wykonana jest w technologii żeliwnej. Jednocześnie wskazano, iż obecnie nie są planowane inwestycje polegające na kompleksowej wymianie sieci, a działania mają charakter interwencyjny. Taki sposób zarządzania infrastrukturą budzi poważne wątpliwości, szczególnie w kontekście powtarzających się awarii oraz rosnących kosztów ich usuwania.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

- czy Gmina Żychlin lub PWiK Sp. z o.o. opracowały plan modernizacji lub wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Budzyń,
- czy planowane jest ujęcie przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy lub wieloletniej prognozie finansowej w najbliższych latach,

- jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby awarii i zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody,
- czy rozważane jest wykonanie kompleksowej analizy stanu technicznego sieci wodociągowej, zamiast opierania się wyłącznie na działaniach interwencyjnych,
- czy Gmina lub Spółka analizowały możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, w szczególności z programów rządowych, funduszy unijnych lub innych dostępnych źródeł finansowania,
- czy podjęto jakiegokolwiek działania przygotowawcze (np. dokumentacja projektowa, wnioski aplikacyjne), które umożliwiłyby ubieganie się o dofinansowanie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż obecna sytuacja bezpośrednio wpływa na komfort życia mieszkańców oraz może prowadzić do dalszej degradacji infrastruktury. Brak systemowych działań w tym zakresie może skutkować pogłębianiem się problemu oraz wzrostem kosztów jego rozwiązania w przyszłości. W mojej ocenie zasadne jest podjęcie pilnych działań zmierzających do opracowania kompleksowego planu modernizacji sieci wodociągowej, z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, co pozwoliłoby ograniczyć obciążenie budżetu gminy.

Z poważaniem,


Radna Rady Miejskiej w Żychlinie